

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	5月15日	5月16日	5月17日	5月18日	5月19日	5月20日	5月21日	5月15日	5月16日	5月17日	5月18日	5月19日	5月20日	5月21日
採取時刻	7:23	7:30	7:25	7:30	7:40	7:40	7:35	7:28	7:35	7:30	7:35	7:45	7:45	7:40
降雨量(mm/日)	0	0.5	0	4	80.5	19	2	0	0.5	0	4	80.5	19	2
流量(m <sup>3</sup> /秒)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.184	0.114	0.017	0.006	0.006	0.006	0.006	0.033	0.025	0.011
Cs-134(約2年)	ND(0.53)	ND(0.82)	ND(0.80)	ND(0.82)	ND(1.0)	ND(0.84)	ND(0.91)	ND(0.55)	ND(0.76)	ND(0.67)	ND(0.60)	0.78	ND(0.91)	ND(0.53)
Cs-137(約30年)	3.8	5.5	9.6	8.6	4.7	2.6	3.2	1.8	2.2	2.1	2.3	15	7.6	5.2
全	13	15	15	15	11	4.5	7.2	3.9	ND(3.3)	3.3	4.7	14	12	9.7
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(7.4)	-	-	-	-	-	-	ND(7.4)	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	5月15日	5月16日	5月17日	5月18日	5月19日	5月20日	5月21日	5月15日	5月16日	5月17日	5月18日	5月19日	5月20日	5月21日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	0.5	0	4	80.5	19	2	0	0.5	0	4	80.5	19	2
流量(m <sup>3</sup> /秒)	0.008	0.008	0.008	0.008	0.052	0.070	0.026	0.019	0.019	0.020	0.019	0.413	0.489	0.076
Cs-134(約2年)	ND(0.75)	ND(0.68)	ND(0.57)	ND(0.46)	4.5	5.7	2.3	ND(0.82)	ND(0.49)	ND(0.44)	ND(0.50)	ND(0.53)	ND(0.45)	ND(0.58)
Cs-137(約30年)	12	11	9.2	8.0	88	94	46	ND(0.82)	ND(0.71)	ND(0.72)	ND(0.59)	ND(0.73)	ND(0.70)	ND(0.67)
全	16	14	13	12	110	140	72	ND(3.1)	ND(3.2)	ND(3.0)	ND(3.2)	3.7	5.2	4.2
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	-	13	-

\* 太枠内が今回公表データ。他は5月22日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

降雨の影響により上昇したと考えられる。

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路							物揚場排水路						
	5月29日	5月30日	5月31日	6月1日				5月29日	5月30日	5月31日	6月1日			
採取日	5月29日	5月30日	5月31日	6月1日				5月29日	5月30日	5月31日	6月1日			
採取時刻	7:52	7:35	7:43	8:10				7:57	7:40	7:48	8:15			
降雨量(mm/日)	0	0	0	0				0	0	0	0			
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.60)	ND(0.58)	ND(0.82)	ND(0.86)				ND(0.88)	ND(0.89)	ND(0.80)	ND(0.45)			
Cs-137(約30年)	8.8	5.2	6.9	7.0				1.5	1.7	1.6	2.5			
全	13	12	11	10				3.9	5.8	4.0	4.9			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

単位: Bq/L

	K排水路							BC排水路						
	5月29日	5月30日	5月31日	6月1日				5月29日	5月30日	5月31日	6月1日			
採取日	5月29日	5月30日	5月31日	6月1日				5月29日	5月30日	5月31日	6月1日			
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00				6:00	6:00	6:00	6:00			
降雨量(mm/日)	0	0	0	0				0	0	0	0			
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.57)	0.58	1.0	ND(0.91)				ND(0.79)	ND(0.82)	ND(0.44)	ND(0.75)			
Cs-137(約30年)	11	11	12	9.8				ND(0.88)	ND(0.91)	ND(0.58)	ND(0.69)			
全	17	18	12	13				ND(2.8)	ND(2.7)	ND(3.2)	ND(2.7)			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

\* 太枠内が今回公表データ。他は6月1日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。