

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路							物揚場排水路						
	6月5日	6月6日	6月7日	6月8日	6月9日	6月10日	6月11日	6月5日	6月6日	6月7日	6月8日	6月9日	6月10日	6月11日
採取日	6月5日	6月6日	6月7日	6月8日	6月9日	6月10日	6月11日	6月5日	6月6日	6月7日	6月8日	6月9日	6月10日	6月11日
採取時刻	8:10	7:55	7:30	8:10	7:37	7:33	7:45	8:16	8:00	7:35	8:15	7:42	7:38	7:50
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	ND(0.77)	ND(1.3)	ND(0.59)	ND(0.82)	ND(0.93)	ND(0.71)	ND(0.77)	ND(0.61)	ND(0.51)	ND(0.85)	ND(0.65)	ND(0.77)	ND(0.68)	ND(0.67)
Cs-137(約30年)	4.4	7.7	8.1	9.8	8.4	6.5	8.5	2.7	2.2	2.1	2.8	2.2	2.7	2.9
全	9.6	15	14	15	13	7.7	9.8	ND(2.8)	3.7	4.8	3.7	ND(3.6)	4.2	4.4
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(5.5)	-	-	-	-	-	-	11	-

単位: Bq/L

	K排水路							BC排水路						
	6月5日	6月6日	6月7日	6月8日	6月9日	6月10日	6月11日	6月5日	6月6日	6月7日	6月8日	6月9日	6月10日	6月11日
採取日	6月5日	6月6日	6月7日	6月8日	6月9日	6月10日	6月11日	6月5日	6月6日	6月7日	6月8日	6月9日	6月10日	6月11日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	7:26	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:33	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	ND(0.71)	ND(1.1)	ND(0.73)	ND(0.60)	ND(0.71)	ND(0.71)	ND(0.64)	ND(0.49)	ND(0.42)	ND(0.77)	ND(0.53)	ND(0.53)	ND(0.67)	ND(0.55)
Cs-137(約30年)	12	10	12	9.5	8.4	9.7	11	ND(0.61)	ND(0.64)	ND(0.92)	ND(0.77)	ND(0.60)	ND(0.78)	ND(0.81)
全	21	15	19	16	15	15	15	ND(3.4)	ND(2.8)	ND(3.3)	ND(3.1)	ND(2.8)	ND(3.2)	ND(3.4)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	130	-	-	-	-	-	-	ND(5.5)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は6月11日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位:Bq/L

	5,6号機排水路
採取日	6月10日
採取時刻	7:56
降雨量(mm/日)	0
流量(m ³ /秒)	解析中
Cs-134(約2年)	ND(0.61)
Cs-137(約30年)	ND(0.75)
全	ND(3.1)
H-3(約12年)	7.1

*採取は1回/月。

*測定対象外の項目は「-」と記す。

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。