

福島第一原子力発電所敷地内外における降下物中の放射性物質の核種分析結果

	採取地点	採取期間		試料濃度 (Bq / m ²) (半減期)		
		自	至	I - 131 (約8日)	Cs - 134 (約2年)	Cs - 137 (約30年)
福島第一原子力発電所	環境管理棟	2020年2月3日 14時10分	2020年3月2日 14時20分	ND	4.4	65
福島第二原子力発電所	情報棟	2020年2月3日 11時20分	2020年3月2日 14時55分	ND	ND	4

Bq/m²=MBq/km²

本分析における放射能濃度の検出限界値(I-131が約15Bq/m²、Cs-134が約3.3Bq/m²)を下回る場合は、「ND」と記載。
 ただし、検出限界値は検出器や試料性状により異なるため、この値以下でも検出される場合もある。