

## 福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日		6月22日		6月22日		6月22日		6月22日		6月22日		6月22日
採取時刻		7:31				7:41		7:45		7:50		7:56
全		ND(9.3)				ND(9.3)		ND(9.3)		ND(9.3)		ND(3.5)
H-3(約12年)		25				26		64		580		210

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

ポンプ点検により採取中止