

福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	6月25日		6月25日		6月25日		6月25日		6月25日	6月25日	6月25日	
採取時刻	7:56		7:59		8:07		8:12		8:17	8:22	8:32	
全	ND(9.1)		ND(9.1)		ND(9.1)		ND(3.9)		ND(9.1)	ND(9.1)	ND(9.1)	
H-3(約12年)	16		17		22		20		350	550	810	

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。