

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	6月29日	6月29日	6月29日	6月29日
採取時刻	9:05	7:11	8:56	7:15
Cs-134(約2年)	43	36	66	ND(5.4)
Cs-137(約30年)	740	700	1,400	39
全	820	1,900	1,800	69
H-3(約12年)	ND(110)	250	140	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。