

2020年7月5日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月3日	7月3日	7月3日	7月3日
採取時刻	9:20	9:03	9:12	9:06
Cs-134(約2年)	32	48	84	ND(12)
Cs-137(約30年)	630	860	1,600	47
全 β	670	2,200	1,900	95
H-3(約12年)	ND(100)	350	ND(100)	150

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。