

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月6日	7月6日	7月6日	7月6日
採取時刻	7:10	7:20	7:15	7:25
Cs-134(約2年)	25	40	61	ND(6.1)
Cs-137(約30年)	390	680	1,100	45
全	460	2,100	1,300	120
H-3(約12年)	ND(110)	290	ND(110)	ND(110)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。