

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月22日	7月22日	7月22日	7月22日
採取時刻	7:40	7:07	7:50	7:09
Cs-134(約2年)	32	29	42	ND(6.1)
Cs-137(約30年)	780	730	770	33
全	980	1,900	990	73
H-3(約12年)	ND(120)	250	ND(120)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。