

2020年7月26日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月24日	7月24日	7月24日	7月24日
採取時刻	8:10	6:51	8:18	6:54
Cs-134(約2年)	30	37	41	ND(9.6)
Cs-137(約30年)	810	630	720	43
全	950	1,800	920	70
H-3(約12年)	ND(110)	380	ND(100)	ND(100)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。