

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月7日	8月7日	8月7日	8月7日
採取時刻	8:11	7:10	8:02	7:15
Cs-134(約2年)	76	41	29	ND(6.6)
Cs-137(約30年)	1,600	670	690	35
全	2,200	2,100	970	67
H-3(約12年)	ND(110)	280	ND(120)	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。