

2020年8月16日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月14日	8月14日	8月14日	8月14日
採取時刻	8:06	7:30	8:10	7:25
Cs-134(約2年)	47	43	36	ND(5.9)
Cs-137(約30年)	1,000	770	690	52
全	1,200	2,100	940	63
H-3(約12年)	ND(110)	310	ND(110)	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。