

地下貯水槽（ドレン孔・検知孔・海側観測孔）分析結果（全β）

| 採取地点 | | | 採取日時 | 分析項目 |
|--------------------|-----|------------------|------------------|--------------|
| | | | | 全β (Bq/L) |
| 地下貯水槽 (ドレン孔水) | i | 北東側 | 2021/08/17 08:40 | 3.9E+01 |
| | | 南西側 | 2021/08/17 08:26 | < 2.0E+01 |
| | ii | 北東側 | — | — |
| | | 南西側 | — | — |
| | iii | 北東側 | — | — |
| | | 南西側 | — | — |
| | vi | 北西側 | — | — |
| | | 南東側 | — | — |
| 地下貯水槽 (漏えい検知孔水) | i | 北東側 | 2021/08/17 08:46 | 8.4E+03 |
| | | 南西側 | 2021/08/17 08:31 | 3.8E+01 |
| | ii | 北東側 | — | — |
| | | 南西側 | — | — |
| | iii | 北東側 | — | — |
| | | 南西側 | — | — |
| 海側観測孔 | ② | — | — | |
| | ⑦ | 2021/08/17 08:08 | 2.1E+01 | |
| | ⑧ | 2021/08/17 07:45 | < 2.0E+01 | |

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ 〇.〇E±〇とは、 $〇.〇 \times 10^{\pm 〇}$ であることを意味する。
 (例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。