

構内排水路 分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2021/08/18 08:03	7.3E+00	< 5.6E+00	< 4.1E-01	4.2E+00
物揚場排水路	2021/08/18 08:08	1.0E+01	8.9E+00	< 4.8E-01	8.2E+00
K排水路	2021/08/18 06:00	1.8E+02	5.7E+01	5.9E+00	1.6E+02
BC排水路	2021/08/18 06:00	1.8E+01	< 5.6E+00	< 5.8E-01	1.5E+00
5,6号機排水路※ ¹	—	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $○.○E±○$ とは, $○.○×10^{±○}$ であることを意味する。
 (例) $3.1E+01$ は $3.1×10^1$ で31, $3.1E+00$ は $3.1×10^0$ で3.1, $3.1E-01$ は $3.1×10^{-1}$ で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は5.5 mm
- ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。
- ・H-3以外は既にお知らせ済み。

※ 1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2021/08/19 07:42	9.6E+00	< 5.3E-01	8.2E+00
物揚場排水路	2021/08/19 07:47	6.0E+00	< 7.1E-01	4.7E+00
K排水路	2021/08/19 06:00	5.0E+01	1.1E+00	3.6E+01
BC排水路	2021/08/19 06:00	1.6E+01	< 4.4E-01	< 4.9E-01
5,6号機排水路 ^{※1}	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
 - ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 - ・ $0.0E\pm 0$ とは, $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
 (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
 - ・採取当日の降雨量は**0 mm (*)** (*** 27mmから0mmに訂正。訂正日2023年5月10日**)
 - ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。