

## 1号機，2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2021/11/03 08:15	3.8E+03	< 1.0E+02	1.1E+02	3.1E+03
	下流側	2021/11/03 07:58	2.4E+03	4.1E+02	2.4E+01	6.7E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2021/11/03 08:08	1.1E+03	< 1.0E+02	3.3E+01	9.5E+02
	下流側	2021/11/03 08:00	8.6E+01	< 1.1E+02	< 6.7E+00	7.5E+01

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)
  - ・不等号 (<：小なり) は，検出限界値未満 (ND)を表す。
  - ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
  - ・ $0.0E\pm 0$ とは， $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31，3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1，3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。