

構内排水路 排水路流量と分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2021/10/15 07:40	0.0	0.002	1.0E+01	—	< 1.0E+00	7.0E+00
	2021/10/16 07:52	8.5	0.037	8.4E+00	—	< 6.1E-01	4.5E+00
	2021/10/17 07:42	6.0	0.014	5.7E+00	—	< 5.8E-01	5.4E+00
	2021/10/18 08:13	0.0	0.002	4.5E+00	—	< 3.9E-01	4.3E+00
	2021/10/19 08:15	0.0	0.001	5.3E+00	—	< 4.6E-01	3.7E+00
	2021/10/20 08:05	2.0	0.000	< 3.1E+00	< 8.3E+00	< 8.0E-01	1.9E+00
	2021/10/21 07:45	0.0	0.000	7.2E+00	—	< 6.1E-01	5.7E+00
物揚場排水路	2021/10/15 07:45	0.0	0.008	< 3.1E+00	—	< 5.5E-01	2.5E+00
	2021/10/16 07:57	8.5	0.015	1.1E+01	—	< 6.7E-01	1.0E+01
	2021/10/17 07:47	6.0	0.010	7.6E+00	—	< 4.4E-01	3.8E+00
	2021/10/18 08:18	0.0	0.007	< 2.9E+00	—	< 6.4E-01	2.4E+00
	2021/10/19 08:20	0.0	0.008	3.4E+00	—	< 5.2E-01	1.7E+00
	2021/10/20 08:11	2.0	0.008	< 3.1E+00	< 8.4E+00	< 6.1E-01	1.5E+00
	2021/10/21 07:50	0.0	0.008	< 3.3E+00	—	< 5.0E-01	1.8E+00
K排水路	2021/10/15 06:00	0.0	0.017	2.0E+01	—	< 5.9E-01	1.3E+01
	2021/10/16 06:00	8.5	0.021	1.9E+01	—	< 5.1E-01	1.5E+01
	2021/10/17 06:00	6.0	0.017	2.4E+01	—	< 9.0E-01	2.2E+01
	2021/10/18 06:00	0.0	0.017	1.7E+01	—	< 6.8E-01	1.4E+01
	2021/10/19 06:00	0.0	0.017	1.3E+01	—	< 8.1E-01	1.1E+01
	2021/10/20 06:00	2.0	0.017	1.4E+01	9.4E+01	< 6.8E-01	1.1E+01
	2021/10/21 06:00	0.0	0.017	1.6E+01	—	< 7.1E-01	1.1E+01
BC排水路	2021/10/15 06:00	0.0	0.023	1.0E+01	—	< 4.4E-01	< 5.7E-01
	2021/10/16 06:00	8.5	0.202	5.6E+00	—	< 4.7E-01	8.7E-01
	2021/10/17 06:00	6.0	0.031	7.1E+00	—	< 4.7E-01	< 5.4E-01
	2021/10/18 06:00	0.0	0.025	1.1E+01	—	< 5.3E-01	< 6.5E-01
	2021/10/19 06:00	0.0	0.020	9.2E+00	—	< 5.4E-01	< 6.0E-01
	2021/10/20 06:00	2.0	0.029	7.0E+00	< 8.4E+00	< 4.4E-01	< 5.3E-01
	2021/10/21 06:00	0.0	0.023	8.4E+00	—	< 6.6E-01	< 7.7E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は，検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
 (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2021/11/01 08:14	9.8E+00	< 7.0E-01	6.4E+00
物揚場排水路	2021/11/01 08:10	< 3.0E+00	< 5.4E-01	1.8E+00
K排水路	2021/11/01 06:00	1.1E+01	< 6.5E-01	8.2E+00
BC排水路	2021/11/01 06:00	7.6E+00	< 3.7E-01	< 5.1E-01
5,6号機排水路 ^{※1}	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
 - ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 - ・ $0.0E\pm 0$ とは, $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
 (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
 - ・採取当日の降雨量は0 mm
 - ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。