

## 構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2022/02/09 08:00	< 3.1E+00	< 7.1E-01	1.9E+00
物揚場排水路	2022/02/09 07:55	< 3.1E+00	< 4.2E-01	1.2E+00
K排水路	2022/02/09 06:00	< 3.1E+00	< 4.4E-01	2.3E+00
BC排水路	2022/02/09 06:00	< 3.1E+00	< 5.8E-01	< 5.4E-01
5,6号機排水路 <sup>※1</sup>	2022/02/09 09:03	< 3.1E+00	< 4.9E-01	< 5.2E-01

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
  - ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
  - ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
  - ・ $0.0E\pm 0$ とは,  $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。  
 (例)  $3.1E+01$ は $3.1 \times 10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1 \times 10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。
  - ・採取当日の降雨量は0 mm
  - ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。