

構内排水路 排水路流量と分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2022/04/01 08:08	0.0	0.001	3.9E+00	—	< 4.1E-01	2.4E+00
	2022/04/02 08:01	0.0	0.001	5.7E+00	—	< 4.8E-01	3.0E+00
	2022/04/03 08:20	0.0	0.000	7.0E+00	—	< 5.5E-01	3.2E+00
	2022/04/04 07:55	15.0	0.001	4.6E+00	—	< 6.4E-01	4.2E+00
	2022/04/05 07:40	6.5	0.017	3.2E+00	—	< 5.5E-01	2.0E+00
	2022/04/06 07:50	0.0	0.001	4.5E+00	< 8.6E+00	< 3.5E-01	2.2E+00
	2022/04/07 08:00	2.0	0.001	4.7E+00	—	< 8.0E-01	3.4E+00
物揚場排水路	2022/04/01 08:04	0.0	0.006	< 3.0E+00	—	< 6.8E-01	< 6.7E-01
	2022/04/02 08:06	0.0	0.005	< 2.8E+00	—	< 6.4E-01	9.8E-01
	2022/04/03 08:25	0.0	0.006	< 2.7E+00	—	< 6.6E-01	9.6E-01
	2022/04/04 08:00	15.0	0.006	< 2.8E+00	—	< 5.3E-01	9.2E-01
	2022/04/05 07:44	6.5	0.009	4.1E+00	—	< 5.4E-01	3.0E+00
	2022/04/06 07:55	0.0	0.006	4.5E+00	9.0E+00	< 5.6E-01	< 6.7E-01
	2022/04/07 08:05	2.0	0.006	3.5E+00	—	< 4.5E-01	1.3E+00
K排水路	2022/04/01 06:00	0.0	0.009	< 3.0E+00	—	< 3.1E-01	3.0E+00
	2022/04/02 06:00	0.0	0.008	3.0E+00	—	< 4.7E-01	1.9E+00
	2022/04/03 06:00	0.0	0.009	4.9E+00	—	< 6.2E-01	2.2E+00
	2022/04/04 06:00	15.0	0.009	4.4E+00	—	< 5.6E-01	1.7E+00
	2022/04/05 06:00	6.5	0.037	2.3E+01	—	7.5E-01	2.0E+01
	2022/04/06 06:00	0.0	0.012	9.3E+00	9.2E+01	< 5.8E-01	7.3E+00
	2022/04/07 06:00	2.0	0.010	5.8E+00	—	< 7.0E-01	4.0E+00
BC排水路	2022/04/01 06:00	0.0	0.021	< 3.0E+00	—	< 3.9E-01	< 4.9E-01
	2022/04/02 06:00	0.0	0.018	< 2.8E+00	—	< 4.3E-01	< 5.2E-01
	2022/04/03 06:00	0.0	0.021	< 2.7E+00	—	< 4.8E-01	< 6.2E-01
	2022/04/04 06:00	15.0	0.017	< 2.8E+00	—	< 3.8E-01	< 4.8E-01
	2022/04/05 06:00	6.5	0.223	< 2.8E+00	—	< 6.0E-01	9.2E-01
	2022/04/06 06:00	0.0	0.023	2.0E+01	< 8.6E+00	< 5.0E-01	1.5E+01
	2022/04/07 06:00	2.0	0.019	< 2.7E+00	—	< 4.6E-01	2.5E+00
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は，検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・6月20日 A排水路流量について誤りがあったため訂正。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2022/04/18 07:35	4.1E+00	< 5.2E-01	2.2E+00
物揚場排水路	2022/04/18 07:40	< 2.8E+00	< 5.5E-01	8.8E-01
K排水路	2022/04/18 06:00	1.0E+01	< 4.7E-01	6.9E+00
BC排水路	2022/04/18 06:00	< 2.8E+00	< 3.5E-01	< 4.1E-01
5,6号機排水路 ^{※1}	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
 - ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 - ・ $0.0E\pm 0$ とは, $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
 (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
 - ・採取当日の降雨量は16 mm
 - ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。