

構内排水路 排水路流量と分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m <sup>3</sup> /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2022/06/03 07:52	2.5	0.002	6.7E+00	—	< 6.5E-01	6.6E+00
	2022/06/04 07:35	0.0	0.002	5.6E+00	—	< 4.0E-01	4.0E+00
	2022/06/05 07:30	0.0	0.001	6.5E+00	—	< 7.6E-01	2.6E+00
	2022/06/06 07:43	50.0	0.004	6.5E+00	—	< 5.3E-01	5.1E+00
	6/7 採取中止	93.5	0.418	—	—	—	—
	2022/06/08 08:06	1.5	0.007	5.0E+00	< 7.5E+00	< 4.6E-01	4.1E+00
	2022/06/09 07:38	4.5	0.011	7.0E+00	—	< 5.1E-01	5.5E+00
物揚場排水路	2022/06/03 07:57	2.5	0.007	3.2E+00	—	< 4.7E-01	2.2E+00
	2022/06/04 07:40	0.0	0.006	5.4E+00	—	< 4.8E-01	2.9E+00
	2022/06/05 07:35	0.0	0.006	< 3.2E+00	—	< 4.0E-01	1.9E+00
	2022/06/06 07:48	50.0	0.009	8.4E+00	—	< 3.5E-01	7.3E+00
	6/7 採取中止	93.5	0.206	—	—	—	—
	2022/06/08 08:11	1.5	0.009	5.5E+00	1.2E+01	< 5.2E-01	4.4E+00
	2022/06/09 07:42	4.5	0.009	7.7E+00	—	< 4.9E-01	5.7E+00
K排水路	2022/06/03 06:00	2.5	0.012	8.3E+00	—	< 6.2E-01	6.8E+00
	2022/06/04 06:00	0.0	0.011	8.2E+00	—	< 5.6E-01	6.2E+00
	2022/06/05 06:00	0.0	0.009	7.7E+00	—	< 4.5E-01	5.1E+00
	2022/06/06 06:00	50.0	0.009	4.9E+00	—	< 4.8E-01	4.2E+00
	2022/06/07 06:00	93.5	0.487	9.3E+01	—	1.9E+00	6.1E+01
	2022/06/08 07:28	1.5	0.020	4.3E+01	7.5E+01	9.8E-01	3.2E+01
	2022/06/09 07:15	4.5	0.017	2.6E+01	—	< 6.9E-01	1.7E+01
BC排水路	2022/06/03 06:00	2.5	0.019	< 3.0E+00	—	< 4.4E-01	6.4E-01
	2022/06/04 06:00	0.0	0.022	< 3.3E+00	—	< 6.3E-01	< 6.9E-01
	2022/06/05 06:00	0.0	0.019	< 3.2E+00	—	< 4.3E-01	< 5.6E-01
	2022/06/06 06:00	50.0	0.020	< 3.1E+00	—	< 4.3E-01	< 5.7E-01
	2022/06/07 06:00	93.5	3.470	6.2E+00	—	< 5.0E-01	7.3E-01
	2022/06/08 06:00	1.5	0.059	1.8E+01	< 7.5E+00	< 7.9E-01	1.1E+00
	2022/06/09 06:00	4.5	0.046	1.2E+01	—	< 5.0E-01	< 6.4E-01
5,6号機排水路	2022/06/08 08:56	1.5	0.003	< 3.3E+00	< 7.5E+00	< 4.0E-01	< 5.8E-01

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は，検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。  
 (例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31，3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1，3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。
- ・採取中止理由：悪天候のため

## 構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2022/06/20 07:38	6.1E+00	< 5.5E-01	5.0E+00
物揚場排水路	2022/06/20 07:33	< 3.3E+00	< 7.4E-01	1.7E+00
K排水路	2022/06/20 06:00	1.3E+01	< 5.0E-01	8.8E+00
BC排水路	2022/06/20 06:00	9.1E+00	< 4.8E-01	6.2E-01
5,6号機排水路 <sup>※1</sup>	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
  - ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
  - ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
  - ・ $0.0E\pm 0$ とは,  $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。  
 (例)  $3.1E+01$ は $3.1 \times 10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1 \times 10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。
  - ・採取当日の降雨量は0 mm
  - ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。