

## 1号機, 2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2023/01/23 07:18	7.5E+03	< 1.1E+02	1.5E+02	5.6E+03
	下流側	2023/01/23 07:28	2.5E+03	4.4E+02	2.6E+01	7.8E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2023/01/23 07:14	1.3E+03	< 1.1E+02	2.2E+01	8.4E+02
	下流側	2023/01/23 07:30	8.8E+01	< 1.1E+02	< 7.6E+00	2.1E+01

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・ $〇.〇E\pm〇$ とは,  $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。  
(例)  $3.1E+01$ は $3.1\times 10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1\times 10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1\times 10^{-1}$ で0.31と読む。