

## 1号機，2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2023/01/25 07:30	7.2E+03	< 1.2E+02	1.3E+02	5.4E+03
	下流側	2023/01/25 07:40	2.5E+03	3.8E+02	2.1E+01	7.1E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2023/01/25 07:20	1.2E+03	< 1.2E+02	2.0E+01	9.0E+02
	下流側	採取中止	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は，検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは， $〇.〇 \times 10^{\pm 〇}$ であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31，3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1，3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。
- ・採取中止理由：採取口蓋凍結のため。