

構内排水路 排水路流量と分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/02/17 07:36	0.0	0.001	< 3.4E+00	—	< 5.9E-01	2.2E+00
	2023/02/18 07:15	0.0	0.001	4.2E+00	—	< 5.4E-01	1.2E+00
	2023/02/19 07:24	0.0	0.001	4.9E+00	—	< 5.1E-01	1.2E+00
	2023/02/20 07:16	0.0	0.001	< 3.6E+00	—	< 6.8E-01	1.5E+00
	2023/02/21 07:11	0.0	0.001	< 3.2E+00	—	< 7.2E-01	2.1E+00
	2023/02/22 07:25	0.0	0.001	4.0E+00	< 6.8E+00	< 3.8E-01	2.4E+00
	2023/02/23 07:52	0.0	0.001	3.9E+00	—	< 5.1E-01	1.0E+00
物揚場排水路	2023/02/17 07:26	0.0	0.004	< 3.4E+00	—	< 7.0E-01	< 8.0E-01
	2023/02/18 07:25	0.0	0.005	< 3.0E+00	—	< 5.6E-01	< 6.6E-01
	2023/02/19 07:19	0.0	0.004	< 3.0E+00	—	< 6.0E-01	< 6.3E-01
	2023/02/20 07:26	0.0	0.004	< 3.6E+00	—	< 4.8E-01	< 5.9E-01
	2023/02/21 07:21	0.0	0.005	< 3.2E+00	—	< 5.5E-01	< 5.4E-01
	2023/02/22 07:15	0.0	0.005	< 3.1E+00	9.5E+00	< 4.3E-01	< 6.3E-01
	2023/02/23 07:42	0.0	0.005	< 3.0E+00	—	< 7.4E-01	< 7.0E-01
K排水路	2023/02/17 06:00	0.0	0.009	5.6E+00	—	< 4.4E-01	3.0E+00
	2023/02/18 06:00	0.0	0.008	5.8E+00	—	< 7.1E-01	3.8E+00
	2023/02/19 06:00	0.0	0.008	4.9E+00	—	< 4.5E-01	2.8E+00
	2023/02/20 06:00	0.0	0.008	< 3.6E+00	—	< 5.0E-01	3.0E+00
	2023/02/21 06:00	0.0	0.009	6.3E+00	—	< 4.8E-01	4.1E+00
	2023/02/22 06:00	0.0	0.008	1.2E+01	1.3E+02	< 5.7E-01	1.1E+01
	2023/02/23 06:00	0.0	0.008	1.1E+01	—	< 3.8E-01	5.2E+00
BC排水路	2023/02/17 06:00	0.0	0.010	< 3.4E+00	—	< 4.6E-01	< 4.9E-01
	2023/02/18 06:00	0.0	0.013	< 3.9E+00	—	< 6.3E-01	< 5.8E-01
	2023/02/19 06:00	0.0	0.012	< 3.3E+00	—	< 6.0E-01	< 6.9E-01
	2023/02/20 06:00	0.0	0.010	< 3.7E+00	—	< 7.0E-01	< 6.6E-01
	2023/02/21 06:00	0.0	0.002	< 3.5E+00	—	< 4.2E-01	< 4.8E-01
	2023/02/22 06:00	0.0	0.002	< 3.8E+00	< 6.9E+00	< 6.6E-01	< 6.1E-01
	2023/02/23 06:00	0.0	0.002	< 3.4E+00	—	< 4.8E-01	< 5.3E-01
D排水路	2023/02/17 07:31	0.0	0.010	< 3.4E+00	—	< 6.2E-01	< 8.0E-01
	2023/02/18 07:20	0.0	0.014	< 3.0E+00	—	< 2.8E-01	< 4.3E-01
	2023/02/19 07:27	0.0	0.013	< 3.0E+00	—	< 4.1E-01	< 4.9E-01
	2023/02/20 07:21	0.0	0.011	< 3.6E+00	—	< 3.7E-01	< 5.2E-01
	2023/02/21 07:16	0.0	0.020	< 3.2E+00	—	< 4.9E-01	< 5.4E-01
	2023/02/22 07:20	0.0	0.020	< 3.1E+00	6.8E+00	< 6.4E-01	< 5.7E-01
	2023/02/23 07:47	0.0	0.023	< 3.0E+00	—	< 5.8E-01	< 6.1E-01
5,6号機排水路	2023/02/17 07:52	0.0	0.009	< 3.4E+00	< 6.1E+00	< 5.5E-01	< 6.9E-01

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/03/06 07:10	< 3.0E+00	< 6.4E-01	1.4E+00
物揚場排水路	2023/03/06 07:20	< 3.0E+00	< 5.4E-01	< 6.9E-01
K排水路	2023/03/06 06:00	3.9E+00	< 6.1E-01	3.0E+00
BC排水路	2023/03/06 06:00	< 3.0E+00	< 5.0E-01	< 5.4E-01
D排水路	2023/03/06 07:15	< 3.0E+00	< 7.0E-01	< 5.9E-01
5,6号機排水路 ^{※1}	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $○.○E±○$ とは, $○.○×10^{±○}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は $3.1×10^1$ で31, $3.1E+00$ は $3.1×10^0$ で3.1, $3.1E-01$ は $3.1×10^{-1}$ で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は0 mm
- ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。