

地下貯水槽（周辺観測孔）分析結果（全β）

採取地点	採取日時	分析項目	
		全β (Bq/L)	
地下貯水槽 周辺観測孔 (i ~ iii)	A1	2023/06/08 07:16	< 2.8E+01
	A2	—	—
	A3	—	—
	A4	—	—
	A5	—	—
	A6	2023/06/08 07:40	< 2.8E+01
	A7	—	—
	A8	—	—
	A9	2023/06/08 07:35	< 2.8E+01
	A10	—	—
	A11	—	—
	A12	2023/06/08 07:31	< 2.8E+01
	A13	—	—
	A14	—	—
	A15	2023/06/08 07:27	3.1E+01
	A16	—	—
	A17	—	—
	A18	2023/06/08 07:20	< 2.8E+01
	A19	—	—

- ・ 不等号（< : 小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $○.○E±○$ とは、 $○.○×10^{±○}$ であることを意味する。
 (例) 3.1E+01は $3.1×10^1$ で31, 3.1E+00は $3.1×10^0$ で3.1, 3.1E-01は $3.1×10^{-1}$ で0.31と読む。