

## 1号機, 2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2023/05/15 08:50	3.3E+03	< 1.1E+02	6.0E+01	2.7E+03
	下流側	2023/05/15 08:35	2.6E+03	5.1E+02	1.5E+01	7.1E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2023/05/15 08:45	1.2E+03	< 1.1E+02	2.2E+01	9.0E+02
	下流側	2023/05/15 08:40	8.9E+01	1.5E+02	< 7.1E+00	3.6E+01

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・ $0.0E\pm 0$ とは,  $0.0\times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。  
(例)  $3.1E+01$ は $3.1\times 10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1\times 10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1\times 10^{-1}$ で0.31と読む。