

## 1号機，2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2023/08/18 07:40	9.8E+03	< 1.3E+02	1.7E+02	7.5E+03
	下流側	2023/08/18 07:25	3.7E+03	4.7E+02	3.4E+01	1.5E+03
2号機放水路立坑水	上流側	2023/08/18 07:35	1.3E+03	< 1.3E+02	1.4E+01	9.2E+02
	下流側	2023/08/18 07:28	1.4E+02	< 1.3E+02	< 7.5E+00	4.1E+01

- ・不等号 (< : 小なり) は，検出限界値未満 (ND)を表す。
  - ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
  - ・ $〇.〇E\pm〇$ とは， $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は $3.1\times 10^1$ で31，3.1E+00は $3.1\times 10^0$ で3.1，3.1E-01は $3.1\times 10^{-1}$ で0.31と読む。