

構内排水路 分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/07/12 07:45	5.3E+00	< 6.3E+00	< 5.0E-01	3.5E+00
物揚場排水路	2023/07/12 07:40	4.2E+00	1.2E+01	< 5.9E-01	1.6E+00
K排水路	2023/07/12 06:00	3.9E+01	1.1E+02	5.8E-01	3.1E+01
BC排水路	2023/07/12 06:00	4.8E+00	< 6.3E+00	< 6.3E-01	< 6.5E-01
D排水路	2023/07/12 07:50	< 3.4E+00	< 6.2E+00	< 4.4E-01	< 5.3E-01
5,6号機排水路 ^{※1}	2023/07/12 07:05	< 3.4E+00	< 6.3E+00	< 6.9E-01	1.5E+00

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は，検出限界値未満 (ND) を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・○.○E±○とは，○.○×10^{±○}であることを意味する。
(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は0 mm
- ・排水路流量情報は，解析中のため後日公表する。
- ・H-3以外は既にお知らせ済み。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/07/13 07:50	4.4E+00	< 5.2E-01	2.7E+00
物揚場排水路	2023/07/13 08:00	< 3.5E+00	< 5.1E-01	1.5E+00
K排水路	2023/07/13 06:00	2.0E+01	< 6.7E-01	1.8E+01
BC排水路	2023/07/13 06:00	< 3.5E+00	< 5.9E-01	< 4.9E-01
D排水路	2023/07/13 07:55	< 3.5E+00	< 4.4E-01	< 5.1E-01
5,6号機排水路 ^{※1}	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
 - ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 - ・〇.〇E±〇とは, 〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
 - ・採取当日の降雨量は0 mm
 - ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。