

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/07/19 08:50	7.2E+00	< 6.3E-01	4.7E+00
物揚場排水路	2023/07/19 09:00	1.3E+01	< 5.5E-01	7.9E+00
K排水路	2023/07/19 06:00	1.2E+01	< 5.9E-01	1.2E+01
BC排水路	2023/07/19 06:00	< 3.2E+00	< 5.5E-01	1.2E+00
D排水路	2023/07/19 08:55	< 3.2E+00	< 5.9E-01	1.3E+00
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
 - ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 - ・ $〇.〇E\pm〇$ とは, $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
 - ・採取当日の降雨量は14.5 mm
 - ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。