

2023年9月29日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水時の海水分析結果

| 採取地点 | 採取日時 | 分析項目 | | | |
|----------|------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| | | 全β (Bq/L) | H-3 (Bq/L) | Cs-134 (Bq/L) | Cs-137 (Bq/L) |
| 1F 港湾口付近 | 2023/09/12 13:00 | 9.4E+00 | < 3.3E-01 | < 7.1E-01 | < 7.2E-01 |

- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ $〇.〇E\pm〇$ とは, $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水中に採取。