

H 4 エリアのタンクにおける水漏れに関する分析結果 (H 4 エリア周辺)

採取地点	採取日時	分析項目	
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)
E-3	2023/10/03 08:13	< 1.3E+01	< 1.1E+02
E-4	2023/10/03 08:20	< 1.3E+01	< 1.1E+02
E-5	2023/10/03 08:23	< 1.3E+01	< 1.1E+02
E-8	2023/10/03 08:30	< 1.3E+01	2.4E+02
E-9	2023/10/03 08:07	5.2E+02	< 1.1E+02
E-10	2023/10/03 08:10	< 1.3E+01	< 1.1E+02
E-13	2023/10/03 08:20	< 1.3E+01	< 1.1E+02
E-14	2023/10/03 08:35	< 1.3E+01	< 1.1E+02

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・ $〇.〇E\pm〇$ とは、 $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ E-3,E-4,E-5,E-8 は、1回/月に分析を実施。
- ・ E-9,E-10,E-13,E-14 は、1回/週に分析を実施。