

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/10/01 07:45	6.5E+00	< 6.8E-01	3.2E+00
物揚場排水路	2023/10/01 07:50	2.2E+01	< 7.6E-01	1.5E+01
K排水路	2023/10/01 06:00	1.4E+01	< 5.4E-01	8.1E+00
BC排水路	2023/10/01 06:00	< 3.5E+00	< 7.0E-01	< 8.1E-01
D排水路	2023/10/01 07:40	8.5E+00	< 6.3E-01	2.9E+00
5,6号機排水路 ^{※1}	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ ○.○E±○とは、○.○×10^{±○}であることを意味する。
(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降雨量は5 mm
- ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。