

構内排水路 分析結果 (全β・H-3・γ)

| 採取地点 | 採取日時 | 分析項目 | | | |
|------------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| | | 全β (Bq/L) | H-3 (Bq/L) | Cs-134 (Bq/L) | Cs-137 (Bq/L) |
| A排水路 | 2023/10/25 08:13 | 8.6E+00 | < 6.3E+00 | < 5.2E-01 | 4.9E+00 |
| 物揚場排水路 | 2023/10/25 08:15 | < 3.8E+00 | < 6.5E+00 | < 6.5E-01 | 1.0E+00 |
| K排水路 | 2023/10/25 06:00 | 8.6E+00 | 9.6E+01 | < 6.7E-01 | 6.1E+00 |
| BC排水路 | 2023/10/25 06:00 | < 3.8E+00 | < 6.3E+00 | < 5.7E-01 | < 6.0E-01 |
| D排水路 | 2023/10/25 08:10 | < 3.8E+00 | < 6.4E+00 | < 4.4E-01 | < 5.1E-01 |
| 5,6号機排水路 ^{※1} | — | — | — | — | — |

- ・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $〇.〇E±〇$ とは、 $〇.〇\times 10^{±〇}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は0 mm
- ・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。
- ・H-3以外は既にお知らせ済み。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

| 採取地点 | 採取日時 | 分析項目 | | |
|------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| | | 全β (Bq/L) | Cs-134 (Bq/L) | Cs-137 (Bq/L) |
| A排水路 | 2023/10/26 07:55 | 7.4E+00 | < 4.6E-01 | 4.2E+00 |
| 物揚場排水路 | 2023/10/26 08:05 | < 3.8E+00 | < 4.8E-01 | 7.5E-01 |
| K排水路 | 2023/10/26 06:00 | 9.9E+00 | < 5.0E-01 | 5.4E+00 |
| BC排水路 | 2023/10/26 06:00 | < 3.8E+00 | < 6.2E-01 | < 6.6E-01 |
| D排水路 | 2023/10/26 08:00 | 3.5E+00 | < 6.6E-01 | < 7.1E-01 |
| 5,6号機排水路 ^{※1} | — | — | — | — |

- ・ 不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 - ・ $○.○E±○$ とは, $○.○×10^{±○}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は $3.1×10^1$ で31, $3.1E+00$ は $3.1×10^0$ で3.1, $3.1E-01$ は $3.1×10^{-1}$ で0.31と読む。
 - ・ 採取当日の降雨量は0 mm
 - ・ 排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。