

H 4 エリアのタンクにおける水漏れに関する分析結果 (H 4 エリア周辺)

採取地点	採取日時	分析項目	
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)
E-3	2024/03/05 07:11	< 1.2E+01	< 1.1E+02
E-4	2024/03/05 07:03	< 1.2E+01	1.4E+02
E-5	2024/03/05 07:06	< 1.2E+01	1.2E+02
E-8	2024/03/05 07:14	< 1.2E+01	3.1E+02
E-9	2024/03/05 06:50	1.0E+03	< 1.2E+02
E-10	2024/03/05 06:54	< 1.2E+01	< 1.1E+02
E-13	2024/03/05 07:52	< 1.2E+01	< 1.2E+02
E-14	2024/03/05 07:18	< 1.2E+01	1.4E+02

- ・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・ $0.0E\pm 0$ とは、 $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・E-3,E-4,E-5,E-8 は、1回/月に分析を実施。
- ・E-9,E-10,E-13,E-14 は、1回/週に分析を実施。