

## H 6 エリアのタンクにおける水漏れに関する分析結果 (H 6 エリア周辺)

採取地点	採取日時	分析項目	
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)
G-1	2024/03/05 07:26	< 1.2E+01	< 1.2E+02
G-2	2024/03/05 07:22	< 1.2E+01	1.4E+02
G-3	2024/03/05 06:58	< 1.2E+01	< 1.1E+02

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・  $0.0E\pm 0$  とは、 $0.0 \times 10^{\pm 0}$  であることを意味する。  
(例)  $3.1E+01$  は  $3.1 \times 10^1$  で 31,  $3.1E+00$  は  $3.1 \times 10^0$  で 3.1,  $3.1E-01$  は  $3.1 \times 10^{-1}$  で 0.31 と読む。
- ・ G-1, G-2 は、1 回/週に分析を実施。
- ・ G-3 は、1 回/月に分析を実施。