

## 1号機，2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2024/01/26 06:58	1.3E+04	1.8E+02	1.9E+02	9.7E+03
	下流側	2024/01/26 07:10	2.5E+03	4.8E+02	9.4E+00	6.7E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2024/01/26 06:53	1.3E+03	< 8.2E+01	1.3E+01	9.6E+02
	下流側	2024/01/26 07:13	1.4E+02	8.6E+01	< 6.5E+00	3.1E+01

- ・不等号 (< : 小なり) は，検出限界値未満 (ND)を表す。
  - ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
  - ・ $〇.〇E\pm〇$ とは， $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は $3.1\times 10^1$ で31，3.1E+00は $3.1\times 10^0$ で3.1，3.1E-01は $3.1\times 10^{-1}$ で0.31と読む。