

構内排水路 排水路流量と分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m <sup>3</sup> /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/12/15 07:54	4.5	0.001	4.8E+00	—	< 4.8E-01	3.1E+00
	2023/12/16 07:40	0.5	0.001	< 3.5E+00	—	< 6.3E-01	1.5E+00
	2023/12/17 08:00	0.0	0.001	< 3.0E+00	—	< 7.0E-01	1.4E+00
	2023/12/18 07:25	0.0	0.001	4.4E+00	—	< 7.1E-01	2.2E+00
	2023/12/19 07:41	0.0	0.001	4.8E+00	—	< 5.9E-01	3.1E+00
	2023/12/20 07:42	0.0	0.002	3.8E+00	< 7.6E+00	< 6.3E-01	2.4E+00
	2023/12/21 07:54	0.0	0.002	4.0E+00	—	< 4.1E-01	3.2E+00
物揚場排水路	2023/12/15 08:02	4.5	0.004	< 3.0E+00	—	< 5.7E-01	7.1E-01
	2023/12/16 07:50	0.5	0.004	< 3.5E+00	—	< 5.1E-01	8.1E-01
	2023/12/17 08:10	0.0	0.004	< 3.0E+00	—	< 6.0E-01	1.2E+00
	2023/12/18 07:35	0.0	0.004	< 2.9E+00	—	< 6.3E-01	8.3E-01
	2023/12/19 07:47	0.0	0.004	< 2.9E+00	—	< 3.6E-01	< 5.8E-01
	2023/12/20 07:35	0.0	0.004	< 3.2E+00	< 7.5E+00	< 6.4E-01	< 6.6E-01
	2023/12/21 08:00	0.0	0.004	< 3.1E+00	—	< 5.5E-01	7.0E-01
K排水路	2023/12/15 06:00	4.5	0.011	5.7E+00	—	< 5.7E-01	4.4E+00
	2023/12/16 06:00	0.5	0.014	8.5E+00	—	< 5.2E-01	5.0E+00
	2023/12/17 06:00	0.0	0.012	6.6E+00	—	< 6.7E-01	5.4E+00
	2023/12/18 06:00	0.0	0.010	5.6E+00	—	< 4.8E-01	3.6E+00
	2023/12/19 06:00	0.0	0.010	< 3.6E+00	—	< 6.0E-01	3.1E+00
	2023/12/20 06:00	0.0	0.012	5.7E+00	8.4E+01	< 4.6E-01	3.2E+00
	2023/12/21 06:00	0.0	0.010	5.0E+00	—	< 7.0E-01	3.0E+00
BC排水路	2023/12/15 06:00	4.5	0.003	< 3.0E+00	—	< 7.3E-01	< 6.3E-01
	2023/12/16 06:00	0.5	0.009	< 3.5E+00	—	< 4.4E-01	< 5.6E-01
	2023/12/17 06:00	0.0	0.003	< 3.0E+00	—	< 3.6E-01	< 5.1E-01
	2023/12/18 06:00	0.0	0.003	< 3.5E+00	—	< 5.4E-01	< 4.8E-01
	2023/12/19 06:00	0.0	0.004	< 2.9E+00	—	< 5.8E-01	< 6.1E-01
	2023/12/20 06:00	0.0	0.002	< 3.2E+00	< 7.5E+00	< 6.0E-01	< 6.9E-01
	2023/12/21 06:00	0.0	0.003	< 3.3E+00	—	< 4.4E-01	< 5.3E-01
D排水路	2023/12/15 07:58	4.5	0.019	< 3.0E+00	—	< 7.0E-01	< 7.2E-01
	2023/12/16 07:45	0.5	0.024	< 3.5E+00	—	< 5.9E-01	< 7.2E-01
	2023/12/17 08:05	0.0	0.022	< 3.0E+00	—	< 5.2E-01	< 4.8E-01
	2023/12/18 07:30	0.0	0.019	< 2.9E+00	—	< 5.0E-01	< 5.1E-01
	2023/12/19 07:44	0.0	0.023	< 3.6E+00	—	< 6.4E-01	< 6.5E-01
	2023/12/20 07:39	0.0	0.015	< 2.7E+00	< 7.4E+00	< 5.8E-01	< 6.1E-01
	2023/12/21 07:58	0.0	0.019	< 3.3E+00	—	< 7.3E-01	< 7.1E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ ○.○E±○とは、○.○×10<sup>±○</sup>であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。
- ・ 流量以外は既にお知らせ済み。

## 構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2024/01/01 07:25	< 3.2E+00	< 4.4E-01	1.5E+00
物揚場排水路	2024/01/01 07:35	3.4E+00	< 5.0E-01	< 6.7E-01
K排水路	2024/01/01 06:00	7.1E+00	< 7.9E-01	5.2E+00
BC排水路	2024/01/01 06:00	4.1E+00	< 3.9E-01	< 5.3E-01
D排水路	2024/01/01 07:30	< 3.3E+00	< 7.0E-01	< 6.8E-01
5,6号機排水路 <sup>※1</sup>	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
  - ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
  - ・  $0.0E\pm 0$ とは、 $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。  
(例)  $3.1E+01$ は $3.1 \times 10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1 \times 10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。
  - ・ 採取当日の降雨量は0 mm
  - ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。