

構内排水路 分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2024/02/21 07:40	6.3E+00	< 7.8E+00	< 4.8E-01	2.9E+00
物揚場排水路	2024/02/21 07:48	< 2.5E+00	< 7.8E+00	< 3.8E-01	< 5.1E-01
K排水路	2024/02/21 06:00	4.4E+00	8.2E+01	< 6.0E-01	3.8E+00
BC排水路	2024/02/21 06:00	< 2.5E+00	< 7.8E+00	< 5.0E-01	< 6.3E-01
D排水路	2024/02/21 07:44	< 4.1E+00	< 7.8E+00	< 6.7E-01	< 7.0E-01
5,6号機排水路 ^{※1}	—	—	—	—	—

- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは, 〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は15 mm
- ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。
- ・H-3以外は既にお知らせ済み。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2024/02/22 06:42	< 2.6E+00	< 5.0E-01	2.1E+00
物揚場排水路	2024/02/22 06:46	< 3.0E+00	< 3.8E-01	1.5E+00
K排水路	2024/02/22 06:00	1.8E+01	< 3.8E-01	1.8E+01
BC排水路	2024/02/22 06:00	< 2.6E+00	< 5.2E-01	< 5.2E-01
D排水路	2024/02/22 06:39	< 2.6E+00	< 5.0E-01	< 6.8E-01
5,6号機排水路 ^{※1}	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。
 - ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 - ・ $0.0E\pm 0$ とは、 $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
 - ・ 採取当日の降雨量は4 mm
 - ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。