

### 地下水バイパス揚水井 分析結果 (全β・H-3)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	
地下水バイパス揚水井	No.1 【A】	—	—	
	No.2 【B】	採取中止	—	
	No.3 【C】	—	—	
	No.4 【D】	採取中止	—	
	No.5 【E】	—	—	
	No.6 【F】	2024/02/12 06:15	< 1.2E+01	1.5E+01
	No.7 【G】※	—	—	—
	No.8 【H】	2024/02/12 06:18	< 1.2E+01	4.6E+01
	No.9 【J】	—	—	—
	No.10 【K】	2024/02/12 06:21	< 1.2E+01	2.1E+02
	No.11 【L】	—	—	—
	No.12 【M】※	2024/02/12 06:06	< 3.3E+00	1.4E+02

- ・ 不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・  $0.0E\pm 0$ とは,  $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
- (例)  $3.1E+01$ は $3.1 \times 10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1 \times 10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。
- ※No.7・No.12の全βについては, 検出限界値を5Bq/L未満に設定。
- ・ 採取中止理由: 系統点検のため