

1号機，2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2025/06/09 06:40	5.1E+03	< 1.1E+02	5.1E+01	4.2E+03
	下流側	2025/06/09 06:45	2.9E+03	5.0E+02	< 1.5E+01	7.3E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2025/06/09 06:53	1.5E+03	< 1.1E+02	< 1.4E+01	6.7E+02
	下流側	2025/06/09 06:50	3.1E+02	< 1.1E+02	< 9.2E+00	4.7E+01

・ 不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
・ 測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
・ 〇.〇E±〇とは，〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E－01は3.1×10^{－1}で0.31と読む。