

1号機, 2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2025/06/30 07:45	4.8E+03	< 1.2E+02	4.7E+01	4.0E+03
	下流側	2025/06/30 07:55	2.8E+03	4.0E+02	< 1.6E+01	7.2E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2025/06/30 07:50	1.6E+03	< 1.1E+02	< 7.0E+00	6.9E+02
	下流側	2025/06/30 08:00	3.1E+02	< 1.1E+02	< 6.0E+00	5.9E+01

- ・ 不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・ 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 - ・ $〇.〇E\pm〇$ とは, $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
- (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。