

## 1号機，2号機放水路 分析結果

| 採取地点      |     | 採取日時             | 分析項目         |               |                  |                  |
|-----------|-----|------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
|           |     |                  | 全β<br>(Bq/L) | H-3<br>(Bq/L) | Cs-134<br>(Bq/L) | Cs-137<br>(Bq/L) |
| 1号機放水路立坑水 | 上流側 | 2025/07/04 06:40 | 6.9E+03      | < 1.1E+02     | 6.1E+01          | 5.7E+03          |
|           | 下流側 | 2025/07/04 07:18 | 3.0E+03      | 5.0E+02       | < 1.5E+01        | 6.9E+02          |
| 2号機放水路立坑水 | 上流側 | 2025/07/04 06:43 | 1.5E+03      | < 1.1E+02     | 8.7E+00          | 7.5E+02          |
|           | 下流側 | 2025/07/04 07:15 | 3.2E+02      | < 1.1E+02     | < 6.0E+00        | 5.8E+01          |

- ・ 不等号 (< : 小なり) は，検出限界値未満 (ND)を表す。
  - ・ 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
  - ・  $\bigcirc.\bigcirc\text{E}\pm\bigcirc$ とは， $\bigcirc.\bigcirc\times 10^{\pm\bigcirc}$ であることを意味する。
- (例)  $3.1\text{E}+01$ は $3.1\times 10^1$ で31， $3.1\text{E}+00$ は $3.1\times 10^0$ で3.1， $3.1\text{E}-01$ は $3.1\times 10^{-1}$ で0.31と読む。