

構内排水路 排水路流量と分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/06/27 07:24	0.0	0.002	< 4.4E+00	—	< 6.2E-01	3.4E+00
	2025/06/28 07:12	0.0	0.002	< 4.4E+00	—	< 5.9E-01	3.8E+00
	2025/06/29 07:11	0.0	0.002	7.7E+00	—	< 7.0E-01	2.5E+00
	2025/06/30 07:20	0.0	0.002	< 4.4E+00	—	< 5.5E-01	2.2E+00
	2025/07/01 07:15	0.0	0.003	4.1E+00	—	< 5.5E-01	1.3E+00
	2025/07/02 06:55	0.0	0.002	< 4.4E+00	< 7.3E+00	< 6.6E-01	1.6E+00
	2025/07/03 07:20	0.0	0.003	4.8E+00	—	< 6.1E-01	3.8E+00
物揚場排水路	2025/06/27 07:30	0.0	0.005	3.9E+00	—	< 5.9E-01	2.4E+00
	2025/06/28 07:18	0.0	0.005	< 3.0E+00	—	< 3.8E-01	1.6E+00
	2025/06/29 07:17	0.0	0.005	< 2.9E+00	—	< 7.1E-01	1.4E+00
	2025/06/30 07:30	0.0	0.005	< 3.3E+00	—	< 6.2E-01	1.4E+00
	2025/07/01 07:23	0.0	0.005	< 3.2E+00	—	< 7.9E-01	8.6E-01
	2025/07/02 06:50	0.0	0.005	< 4.4E+00	< 7.4E+00	< 5.4E-01	1.0E+00
	2025/07/03 07:28	0.0	0.005	< 4.3E+00	—	< 4.9E-01	8.9E-01
K排水路	2025/06/27 06:00	0.0	0.012	3.3E+01	—	< 7.8E-01	2.5E+01
	2025/06/28 06:00	0.0	0.011	2.1E+01	—	< 7.0E-01	1.6E+01
	2025/06/29 06:00	0.0	0.010	2.2E+01	—	< 5.9E-01	1.5E+01
	2025/06/30 06:00	0.0	0.010	2.0E+01	—	< 4.7E-01	1.3E+01
	2025/07/01 06:00	0.0	0.009	1.7E+01	—	< 5.7E-01	1.1E+01
	2025/07/02 06:00	0.0	0.010	1.4E+01	8.5E+01	< 9.4E-01	1.2E+01
	2025/07/03 06:00	0.0	0.009	2.1E+01	—	< 5.0E-01	1.2E+01
BC排水路	2025/06/27 06:00	0.0	0.010	< 4.4E+00	—	< 5.5E-01	< 6.4E-01
	2025/06/28 06:00	0.0	0.008	< 4.4E+00	—	< 6.0E-01	< 5.9E-01
	2025/06/29 06:00	0.0	0.008	< 2.9E+00	—	< 5.9E-01	< 6.3E-01
	2025/06/30 06:00	0.0	0.007	< 4.4E+00	—	< 6.3E-01	< 7.9E-01
	2025/07/01 06:33	0.0	0.007	< 3.2E+00	—	< 4.4E-01	< 5.0E-01
	2025/07/02 06:00	0.0	0.006	< 4.4E+00	< 7.3E+00	< 6.3E-01	< 6.6E-01
	2025/07/03 06:00	0.0	0.007	< 3.0E+00	—	< 5.9E-01	< 4.3E-01
D排水路	2025/06/27 07:26	0.0	0.027	< 3.3E+00	—	< 5.0E-01	< 5.5E-01
	2025/06/28 07:15	0.0	0.023	< 3.0E+00	—	< 5.5E-01	< 7.7E-01
	2025/06/29 07:14	0.0	0.025	< 4.2E+00	—	< 5.1E-01	< 4.9E-01
	2025/06/30 07:25	0.0	0.023	< 3.3E+00	—	< 5.0E-01	< 6.1E-01
	2025/07/01 07:18	0.0	0.025	< 4.3E+00	—	< 5.5E-01	< 4.6E-01
	2025/07/02 06:58	0.0	0.026	< 3.4E+00	< 7.4E+00	< 5.1E-01	< 5.2E-01
	2025/07/03 07:23	0.0	0.027	< 4.3E+00	—	< 5.5E-01	< 6.1E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/07/14 07:25	< 3.9E+00	< 6.3E-01	2.8E+00
物揚場排水路	2025/07/14 07:20	3.5E+00	< 3.9E-01	1.8E+00
K排水路	2025/07/14 06:00	1.9E+01	< 6.8E-01	1.6E+01
BC排水路	2025/07/14 06:00	< 3.9E+00	< 4.9E-01	< 5.9E-01
D排水路	2025/07/14 07:28	< 2.9E+00	< 6.6E-01	< 6.5E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $〇.〇E\pm〇$ とは、 $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降雨量は13.5 mm
- ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。