

2025年10月24日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 1号機，2号機放水路 分析結果

| 採取地点      |     | 採取日時             | 分析項目         |               |                  |                  |
|-----------|-----|------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
|           |     |                  | 全β<br>(Bq/L) | H-3<br>(Bq/L) | Cs-134<br>(Bq/L) | Cs-137<br>(Bq/L) |
| 1号機放水路立坑水 | 上流側 | 2025/10/22 06:43 | 1.1E+04      | < 1.2E+02     | 9.1E+01          | 9.3E+03          |
|           | 下流側 | 2025/10/22 07:05 | 2.9E+03      | 4.0E+02       | 7.6E+00          | 7.9E+02          |
| 2号機放水路立坑水 | 上流側 | 2025/10/22 06:37 | 1.3E+03      | < 1.2E+02     | 1.1E+01          | 7.6E+02          |
|           | 下流側 | 2025/10/22 07:09 | 4.6E+02      | < 1.2E+02     | < 8.1E+00        | 6.5E+01          |

- ・不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
  - ・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
  - ・ $\bigcirc.\bigcirc\text{E}\pm\bigcirc$ とは， $\bigcirc.\bigcirc\times 10^{\pm\bigcirc}$ であることを意味する。
- （例） $3.1\text{E}+01$ は $3.1\times 10^1$ で31， $3.1\text{E}+00$ は $3.1\times 10^0$ で3.1， $3.1\text{E}-01$ は $3.1\times 10^{-1}$ で0.31と読む。