

構内排水路 排水路流量と分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/10/24 06:50	0.0	0.002	< 3.9E+00	—	< 5.5E-01	2.5E+00
	2025/10/25 07:18	17.5	0.003	< 4.3E+00	—	< 6.6E-01	3.7E+00
	2025/10/26 07:44	44.0	0.112	6.3E+00	—	< 6.5E-01	2.6E+00
	2025/10/27 06:55	0.0	0.005	3.5E+00	—	< 6.1E-01	1.3E+00
	2025/10/28 06:55	0.0	0.003	< 3.4E+00	—	< 6.7E-01	1.2E+00
	2025/10/29 06:51	0.0	0.002	< 3.1E+00	< 5.4E+00	< 6.9E-01	1.8E+00
	2025/10/30 07:25	0.0	0.003	< 3.3E+00	—	< 4.8E-01	2.0E+00
物揚場排水路	2025/10/24 06:57	0.0	0.005	4.4E+00	—	< 6.2E-01	8.4E-01
	2025/10/25 07:24	17.5	0.004	3.8E+00	—	< 6.2E-01	8.9E-01
	2025/10/26 07:52	44.0	0.020	1.5E+01	—	< 6.1E-01	9.6E+00
	2025/10/27 07:00	0.0	0.006	6.5E+00	—	< 5.9E-01	3.0E+00
	2025/10/28 07:06	0.0	0.005	2.7E+00	—	< 4.9E-01	1.6E+00
	2025/10/29 06:56	0.0	0.005	< 3.1E+00	< 5.4E+00	< 5.9E-01	1.4E+00
	2025/10/30 07:31	0.0	0.005	< 4.5E+00	—	< 5.0E-01	1.2E+00
K排水路	2025/10/24 06:00	0.0	0.007	1.6E+01	—	< 7.0E-01	1.1E+01
	2025/10/25 06:00	17.5	0.010	1.3E+01	—	< 5.7E-01	7.9E+00
	2025/10/26 06:00	44.0	0.085	3.4E+01	—	< 9.7E-01	2.7E+01
	2025/10/27 07:44	0.0	0.019	3.0E+01	—	< 5.1E-01	2.0E+01
	2025/10/28 06:00	0.0	0.014	1.7E+01	—	< 6.3E-01	1.3E+01
	2025/10/29 06:00	0.0	0.009	1.5E+01	6.5E+01	< 7.0E-01	1.2E+01
	2025/10/30 06:00	0.0	0.008	1.3E+01	—	< 5.4E-01	9.7E+00
BC排水路	2025/10/24 06:00	0.0	0.006	< 3.9E+00	—	< 6.5E-01	< 6.2E-01
	2025/10/25 06:00	17.5	0.005	< 3.9E+00	—	< 5.5E-01	< 5.2E-01
	2025/10/26 06:00	44.0	0.428	< 2.7E+00	—	< 6.2E-01	7.4E-01
	2025/10/27 06:00	0.0	0.012	1.3E+01	—	< 6.2E-01	< 6.8E-01
	2025/10/28 06:00	0.0	0.004	4.1E+01	—	< 5.4E-01	< 5.4E-01
	2025/10/29 06:00	0.0	0.004	3.2E+01	< 5.4E+00	< 5.5E-01	< 6.4E-01
	2025/10/30 06:00	0.0	0.004	4.0E+01	—	< 5.9E-01	< 4.8E-01
D排水路	2025/10/24 06:53	0.0	0.022	< 2.8E+00	—	< 4.5E-01	< 4.9E-01
	2025/10/25 07:20	17.5	0.023	< 2.7E+00	—	< 6.7E-01	< 6.9E-01
	2025/10/26 07:48	44.0	0.180	5.5E+00	—	< 5.5E-01	1.7E+00
	2025/10/27 06:57	0.0	0.028	< 2.9E+00	—	< 5.7E-01	< 5.5E-01
	2025/10/28 07:00	0.0	0.019	< 2.6E+00	—	< 4.5E-01	< 5.8E-01
	2025/10/29 06:53	0.0	0.022	< 3.5E+00	< 6.0E+00	< 5.9E-01	< 6.5E-01
	2025/10/30 07:28	0.0	0.023	< 4.5E+00	—	< 5.5E-01	< 6.6E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・不等号（<：小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
- （例）3.1E+01は3.1×10¹で31、3.1E+00は3.1×10⁰で3.1、3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/11/10 07:48	5.3E+00	< 5.8E-01	3.5E+00
物揚場排水路	2025/11/10 07:44	3.4E+00	< 5.7E-01	1.3E+00
K排水路	2025/11/10 06:00	1.5E+01	< 5.2E-01	1.0E+01
BC排水路	2025/11/10 06:00	3.4E+01	< 6.5E-01	< 5.2E-01
D排水路	2025/11/10 07:52	< 3.0E+00	< 5.0E-01	< 5.1E-01
5,6号機排水路※ ¹	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $〇.〇E\pm〇$ とは、 $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降雨量は0 mm
- ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※¹ 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。