

構内排水路 排水路流量と分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/10/31 06:53	39.0	0.003	4.0E+00	—	< 6.9E-01	2.2E+00
	2025/11/01 07:33	67.0	0.025	6.7E+00	—	< 6.8E-01	1.6E+00
	2025/11/02 08:10	0.0	0.004	< 4.4E+00	—	< 4.5E-01	2.0E+00
	2025/11/03 07:44	0.0	0.003	< 4.0E+00	—	< 6.5E-01	1.9E+00
	2025/11/04 08:21	0.0	0.002	< 3.3E+00	—	< 5.5E-01	1.6E+00
	2025/11/05 07:31	0.0	0.002	< 3.6E+00	< 5.2E+00	< 6.1E-01	9.6E-01
	2025/11/06 07:11	0.0	0.002	3.3E+00	—	< 5.5E-01	1.6E+00
物揚場排水路	2025/10/31 06:58	39.0	0.005	< 4.2E+00	—	< 7.9E-01	7.3E-01
	2025/11/01 07:41	67.0	0.023	2.6E+01	—	< 5.9E-01	2.1E+01
	2025/11/02 08:18	0.0	0.007	7.3E+00	—	< 8.2E-01	3.9E+00
	2025/11/03 07:52	0.0	0.006	2.9E+00	—	< 7.0E-01	2.7E+00
	2025/11/04 08:26	0.0	0.005	3.8E+00	—	< 3.9E-01	1.5E+00
	2025/11/05 07:36	0.0	0.005	3.3E+00	8.1E+00	< 5.7E-01	1.7E+00
	2025/11/06 07:16	0.0	0.005	< 3.5E+00	—	< 5.7E-01	1.0E+00
K排水路	2025/10/31 06:00	39.0	0.010	1.1E+01	—	< 7.6E-01	1.0E+01
	2025/11/01 06:00	67.0	0.055	1.0E+02	—	< 7.4E-01	8.2E+01
	2025/11/02 06:00	0.0	0.017	2.7E+01	—	< 6.4E-01	1.8E+01
	2025/11/03 06:00	0.0	0.015	2.2E+01	—	< 6.5E-01	1.5E+01
	2025/11/04 06:00	0.0	0.011	1.4E+01	—	< 4.5E-01	1.2E+01
	2025/11/05 06:00	0.0	0.010	1.3E+01	5.8E+01	< 4.9E-01	1.1E+01
	2025/11/06 06:00	0.0	0.009	1.9E+01	—	< 6.9E-01	1.1E+01
BC排水路	2025/10/31 06:00	39.0	0.004	3.9E+01	—	< 7.2E-01	< 5.8E-01
	2025/11/01 06:24	67.0	0.059	2.6E+01	—	< 5.1E-01	< 6.7E-01
	2025/11/02 06:45	0.0	0.006	8.3E+01	—	< 5.5E-01	< 6.5E-01
	2025/11/03 06:00	0.0	0.004	1.3E+02	—	< 6.4E-01	< 6.0E-01
	2025/11/04 06:00	0.0	0.003	2.0E+02	—	< 6.1E-01	< 5.5E-01
	2025/11/05 06:33	0.0	0.003	2.7E+02	< 6.1E+00	< 5.9E-01	< 7.1E-01
	2025/11/06 06:00	0.0	0.017	7.4E+01	—	< 4.9E-01	< 4.9E-01
D排水路	2025/10/31 06:55	39.0	0.020	< 4.2E+00	—	< 5.0E-01	< 4.7E-01
	2025/11/01 07:36	67.0	0.067	7.7E+00	—	< 5.2E-01	1.1E+00
	2025/11/02 08:14	0.0	0.025	< 3.0E+00	—	< 6.6E-01	< 7.1E-01
	2025/11/03 07:48	0.0	0.023	< 2.7E+00	—	< 5.5E-01	< 5.7E-01
	2025/11/04 08:23	0.0	0.022	< 3.3E+00	—	< 5.5E-01	< 5.8E-01
	2025/11/05 07:33	0.0	0.025	< 3.6E+00	< 6.0E+00	< 5.5E-01	< 7.5E-01
	2025/11/06 07:13	0.0	0.009	< 2.7E+00	—	< 6.7E-01	< 6.8E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
（例）3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2025/11/17 07:30	5.3E+00	< 6.2E-01	4.8E+00
物揚場排水路	2025/11/17 07:40	< 3.4E+00	< 6.7E-01	7.6E-01
K排水路	2025/11/17 06:00	1.1E+01	< 5.2E-01	7.9E+00
BC排水路	2025/11/17 06:00	2.1E+01	< 6.0E-01	< 6.3E-01
D排水路	2025/11/17 07:34	< 3.4E+00	< 5.3E-01	< 4.7E-01
5,6号機排水路※ ¹	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $〇.〇E\pm〇$ とは、 $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降雨量は0 mm
- ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※¹ 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。