

地下水バイパス調査孔 分析結果 (全β・H-3)

| 採取地点 | | 採取日時 | 分析項目 | |
|-------------|---|------------------|--------------|---------------|
| | | | 全β (Bq/L) | H-3 (Bq/L) |
| 地下水バイパス 調査孔 | b | 2026/04/27 07:06 | < 1.8E+01 | 9.4E+00 |
| | c | 2026/04/27 06:50 | < 1.8E+01 | 1.1E+02 |

- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・ $0.0E\pm 0$ とは, $0.0\times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・H-3以外は既にお知らせ済み。