

構内排水路 排水路流量と分析結果（全β・H-3・γ）

採取地点	採取日時	降水量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/06/26 07:22	9.5	0.018	5.8E+00	—	< 7.0E-01	2.4E+00
	2026/06/27 07:25	2.0	0.004	6.5E+00	—	< 4.3E-01	2.0E+00
	2026/06/28 07:16	0.0	0.002	5.4E+00	—	< 6.9E-01	1.9E+00
	2026/06/29 07:34	0.0	0.002	4.1E+00	—	< 6.4E-01	2.1E+00
	2026/06/30 07:35	0.0	0.002	4.5E+00	—	< 8.4E-01	2.1E+00
	2026/07/01 07:25	0.0	0.003	5.0E+00	< 5.9E+00	< 7.1E-01	2.2E+00
	2026/07/02 07:43	23.0	0.002	5.1E+00	—	< 6.3E-01	2.5E+00
物揚場排水路	2026/06/26 07:30	9.5	0.008	5.5E+00	—	< 6.4E-01	2.7E+00
	2026/06/27 07:32	2.0	0.006	5.7E+00	—	< 5.9E-01	2.6E+00
	2026/06/28 07:25	0.0	0.006	4.4E+00	—	< 5.1E-01	1.9E+00
	2026/06/29 07:42	0.0	0.006	< 3.0E+00	—	< 7.3E-01	1.3E+00
	2026/06/30 07:53	0.0	0.006	< 3.1E+00	—	< 4.3E-01	1.5E+00
	2026/07/01 07:33	0.0	0.005	2.7E+00	< 5.9E+00	< 8.2E-01	1.1E+00
	2026/07/02 07:37	23.0	0.005	5.6E+00	—	< 6.1E-01	1.2E+00
K排水路	2026/06/26 06:00	9.5	0.016	3.0E+01	—	< 4.6E-01	2.3E+01
	2026/06/27 06:00	2.0	0.011	2.9E+01	—	< 5.5E-01	1.9E+01
	2026/06/28 06:00	0.0	0.008	2.3E+01	—	< 7.3E-01	1.5E+01
	2026/06/29 06:00	0.0	0.007	1.5E+01	—	< 4.5E-01	1.3E+01
	2026/06/30 06:00	0.0	0.006	1.8E+01	—	< 5.8E-01	1.5E+01
	2026/07/01 06:00	0.0	0.006	2.4E+01	7.8E+01	< 5.0E-01	1.3E+01
	2026/07/02 06:00	23.0	0.006	1.9E+01	—	< 6.4E-01	1.4E+01
BC排水路	2026/06/26 06:00	9.5	0.046	9.1E+00	—	< 6.6E-01	< 6.6E-01
	2026/06/27 06:00	2.0	0.020	1.1E+01	—	< 6.1E-01	< 8.0E-01
	2026/06/28 06:00	0.0	0.009	3.5E+01	—	< 6.2E-01	< 6.0E-01
	2026/06/29 06:00	0.0	0.009	2.9E+01	—	< 3.9E-01	< 5.1E-01
	2026/06/30 06:00	0.0	0.007	2.6E+01	—	< 6.2E-01	< 4.5E-01
	2026/07/01 06:34	0.0	0.008	2.2E+01	< 6.0E+00	< 5.5E-01	< 5.8E-01
	2026/07/02 06:35	23.0	0.007	1.7E+01	—	< 7.1E-01	< 6.9E-01
D排水路	2026/06/26 07:26	9.5	0.032	< 3.5E+00	—	< 5.7E-01	7.9E-01
	2026/06/27 07:28	2.0	0.034	< 3.1E+00	—	< 6.1E-01	< 4.9E-01
	2026/06/28 07:20	0.0	0.032	< 3.3E+00	—	< 4.9E-01	< 6.0E-01
	2026/06/29 07:38	0.0	0.026	< 3.0E+00	—	< 7.3E-01	< 5.0E-01
	2026/06/30 07:41	0.0	0.029	< 3.1E+00	—	< 5.9E-01	< 6.3E-01
	2026/07/01 07:29	0.0	0.031	< 2.6E+00	< 5.9E+00	< 4.1E-01	< 5.9E-01
	2026/07/02 07:40	23.0	0.029	< 3.1E+00	—	< 5.5E-01	< 5.9E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
- （例）3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2026/07/13 07:49	1.2E+01	< 5.1E-01	2.7E+00
物揚場排水路	2026/07/13 07:40	9.0E+00	< 7.1E-01	4.5E+00
K排水路	2026/07/13 06:00	4.2E+01	< 5.1E-01	4.0E+01
BC排水路	2026/07/13 06:20	5.6E+00	< 7.0E-01	< 7.0E-01
D排水路	2026/07/13 07:45	< 2.7E+00	< 4.1E-01	< 7.4E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・ 不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $〇.〇E\pm〇$ とは、 $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・ 採取当日の降水量は4 mm
- ・ 排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。