

承認	審査	作成
H27.11.6	H27.11.6	H27.11.5

承認	審査	作成
H27.11.4	H27.11.4	H27.11.4

3号機 4m盤循環水ポンプ周り状況確認サーベイ結果


測定日時 平成27年11月4日14時15分～14時45分

測定者 作業環境改善G

測定器 リーICW-294

7m盤

法面



道路

単位: $\mu\text{Sv/h}$

	胸元	足元	足元(コリメート)
①	✓ 200	✓ 550	✓ 240
②	✓ 600	✓ 1500	✓ 1000
③	✓ 900	✓ 1700	✓ 1000
④	✓ 300	✓ 800	✓ 700
⑤	✓ 180	✓ 130	✓ 40
⑥	✓ 290	✓ 180	✓ 70
⑦	✓ 450	✓ 350	✓ 150
⑧	✓ 210	✓ 140	✓ 35
⑨	✓ 950	✓ 500	✓ 240
⑩	✓ 900	✓ 1000	✓ 450
⑪	✓ 140	✓ 110	✓ 50