

承認	審査	作成
H21.12.3	H27.12.3	H27.12.3

放射線サーベイ記録(1/1)

測定目的	4号タービン建屋屋上線量調査	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> $\gamma + \beta$ <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	4号タービン建屋屋上	測定者	
測定日時	2015/12/2 9:45 ~ 10:45	測定器 (換算定数)	F1-ICW-100 F1-ICW-077
測定条件	天候: 曇り 水たまりなし	区域区分	-

●No.: 測定ポイント

4号タービン建屋屋上

(単位: mSv/h)

No.	屋上面at1m	屋上面	No.	屋上面at1m	屋上面	No.	屋上面at1m	屋上面
●1	0.30	0.40	●15	0.55	0.90	●29	1.2	1.2
●2	0.40	1.2	●16	0.50	0.50	●30	1.2	1.2
●3	0.40	0.65	●17	0.45	0.45	●31	1.0	1.0
●4	0.45	0.65	●18	0.60	0.85	●32	1.3	2.7
●5	0.35	0.35	●19	0.80	0.80	●33	1.3	1.7
●6	0.35	0.55	●20	1.0	1.2	●34	1.2	1.1
●7	0.28	0.26	●21	1.3	1.7	●35	1.4	2.8
●8	0.35	0.65	●22	0.80	0.70	●36	1.4	1.6
●9	0.50	0.55	●23	0.80	0.55	●37	1.5	1.2
●10	0.40	0.40	●24	0.55	0.55	●38	1.6	1.5
●11	0.40	0.60	●25	0.80	0.60	●39	1.3	2.0
●12	0.55	0.80	●26	0.65	0.55	●40	1.5	1.2
●13	1.3	2.0	●27	0.80	0.70			
●14	0.75	1.5	●28	1.5	1.8			