

構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(平成28年8月)[1/4]

○:維持管理レベルを満たす -:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

休憩所等名称		免震重要棟	免震重要棟前プレハブ休憩所	事務本館休憩所	1・2号サービス建屋休憩所	3・4号サービス建屋休憩所	集中処理施設（工作建屋）休憩所	共用プール建屋休憩所	※4構内移動式給水車（66kV開閉所GIS西1）	構内移動式給水車（66kV開閉所GIS西2）	構内移動式給水車（装備交換所D北側）	構内移動式給水車（一時保管エリア1）				
測定点数	γ	19	16	33	9	9	8	7	2	2	2	2				
	ス	21	16	33	9	9	8	7	2	2	2	2				
	ダ	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1				
1日（月）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	※1－	○				
2日（火）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	※1－	○				
3日（水）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	※1－	○				
4日（木）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	※1－	○				
5日（金）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	※1－	○				
6日（土）		○	○	○	－	－	○	○	○	○	※1－	○				
7日（日）		○	○	○	－	－	○	－	－	－	※1－	－				
8日（月）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	※1－	○				
9日（火）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	※1－	○				
10日（水）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	※1－	○				
11日（木）		○	○	○	※2－	※2－	※2－	※2－	○	○	※1－	※2－				
12日（金）		○	○	○	※2－	※2－	※2－	※2－	※2－	※2－	※1－	※2－				
13日（土）		○	○	○	－	－	※2－	※2－	※2－	※2－	※1－	※2－				
14日（日）		○	○	○	－	－	※2－	－	－	－	※1－	－				
15日（月）		○	○	○	※2－	※2－	※2－	※2－	※2－	※2－	※1－	※2－				
16日（火）		○	○	○	※2－	※2－	※2－	※2－	※2－	※2－	※1－	※2－				
17日（水）		○	○	○	※2－	※2－	※2－	※2－	※2－	※2－	※1－	※2－				
18日（木）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
19日（金）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
20日（土）		○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○				
21日（日）		○	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－				
22日（月）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
23日（火）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
24日（水）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
25日（木）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
26日（金）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
27日（土）		○	○	○	－	－	○	○	○	○	○	○				
28日（日）		○	○	○	－	－	○	－	－	－	－	－				
29日（月）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
30日（火）		○	○	○	○	○	○	○	※3－	※3－	※3－	※3－				
31日（水）		○	○	○	○	○	○	○	※3－	※3－	※3－	※3－				

※1:車両不具合に伴い運用中止
 ※2:お盆に伴い運用中止
 ※3:台風に伴い運用中止
 ※4:土捨て場東より、移動

【測定項目】

γ:線量当量率
 ス:表面汚染密度
 ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

線量当量率:30μSv/h以下
 表面汚染密度:4Bq/cm²以下
 空气中放射性物質濃度:マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm³)相当以下