

4.オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（3号機）

									当該週の散布範囲
1月	日	29 (日)	30 (月)	31 (火)	1 (水)	2 (木)	3 (金)	4 (土)	-
	散布対象作業※4	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m2・回) ※1	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	3.51E-5 (最大) ND※3 (最小)	6.00E-5 (最大) ND※3 (最小)	3.26E-5 (最大) ND※3 (最小)	3.29E-5 (最大) ND※3 (最小)	2.70E-5 (最大) ND※3 (最小)	3.57E-5 (最大) ND※3 (最小)	3.16E-5 (最大) ND※3 (最小)	
2月	日	5 (日)	6 (月)	7 (火)	8 (水)	9 (木)	10 (金)	11 (土)	-
	散布対象作業※4	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m2・回) ※1	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	3.35E-5 (最大) ND※3 (最小)	3.21E-5 (最大) ND※3 (最小)	2.96E-5 (最大) ND※3 (最小)	2.62E-5 (最大) ND※3 (最小)	1.72E-5 (最大) ND※3 (最小)	3.77E-5 (最大) ND※3 (最小)	2.42E-5 (最大) ND※3 (最小)	-
	日	12 (日)	13 (月)	14 (火)	15 (水)	16 (木)	17 (金)	18 (土)	
	散布対象作業※4	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m2・回) ※1	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	4.16E-5 (最大) ND※3 (最小)	2.96E-5 (最大) ND※3 (最小)	2.90E-5 (最大) ND※3 (最小)	2.85E-5 (最大) ND※3 (最小)	4.50E-5 (最大) ND※3 (最小)	3.64E-5 (最大) ND※3 (最小)	4.45E-5 (最大) ND※3 (最小)	-
	日	19 (日)	20 (月)	21 (火)	22 (水)	23 (木)	24 (金)	25 (土)	
	散布対象作業※4	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m2・回) ※1	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	3.87E-5 (最大) ND※3 (最小)	4.95E-5 (最大) ND※3 (最小)	2.71E-5 (最大) ND※3 (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	
3月	日	26 (日)	27 (月)	28 (火)	1 (水)	2 (木)	3 (金)	4 (土)	-
	散布対象作業※4	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m2・回) ※1	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	(最大) (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	-
	日	5 (日)	6 (月)	7 (火)	8 (水)	9 (木)	10 (金)	11 (土)	
	散布対象作業※4	-	-	-	-	-	-	-	
	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	
	平均散布量 (L/m2・回) ※1	-	-	-	-	-	-	-	
	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	(最大) (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	

※1 平均散布量は作業前・作業後に分けて記載

※2 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

※3 ND=不検出

平成29年2月22日時点

※4 通へい体設置完了に伴い定期・作業時散布は終了

4.オペレーティングフロアの連続ダストモニタの計測値（3号機）

当該週の散布範囲

2月	日	19 (日)	20 (月)	21 (火)	22 (水)	23 (木)	24 (金)	25 (土)	-
	散布対象作業※4	-	-	-	-	-	-	-	
2月	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-
	平均散布量 (L/m2・回) ※1	-	-	-	-	-	-	-	
2月	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	3.87E-5 (最大) ND※3 (最小)	4.95E-5 (最大) ND※3 (最小)	2.71E-5 (最大) ND※3 (最小)	2.43E-5 (最大) ND※3 (最小)	3.50E-5 (最大) ND※3 (最小)	2.50E-5 (最大) ND※3 (最小)	3.43E-5 (最大) ND※3 (最小)	-
3月	日	26 (日)	27 (月)	28 (火)	1 (水)	2 (木)	3 (金)	4 (土)	-
	散布対象作業※4	-	-	-	-	-	-	-	
3月	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-
	平均散布量 (L/m2・回) ※1	-	-	-	-	-	-	-	
3月	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	3.00E-5 (最大) ND※3 (最小)	2.85E-5 (最大) ND※3 (最小)	3.41E-5 (最大) ND※3 (最小)	3.56E-5 (最大) ND※3 (最小)	4.03E-5 (最大) ND※3 (最小)	3.53E-5 (最大) ND※3 (最小)	3.36E-5 (最大) ND※3 (最小)	-
3月	日	5 (日)	6 (月)	7 (火)	8 (水)	9 (木)	10 (金)	11 (土)	-
	散布対象作業※4	-	-	-	-	-	-	-	
3月	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-
	平均散布量 (L/m2・回) ※1	-	-	-	-	-	-	-	
3月	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	3.48E-5 (最大) ND※3 (最小)	3.85E-5 (最大) ND※3 (最小)	4.36E-5 (最大) ND※3 (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	-
3月	日	12 (日)	13 (月)	14 (火)	15 (水)	16 (木)	17 (金)	18 (土)	-
	散布対象作業※4	-	-	-	-	-	-	-	
3月	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-
	平均散布量 (L/m2・回) ※1	-	-	-	-	-	-	-	
3月	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	(最大) (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	-
3月	日	19 (日)	20 (月)	21 (火)	22 (水)	23 (木)	24 (金)	25 (土)	-
	散布対象作業※4	-	-	-	-	-	-	-	
3月	散布面積合計 (m2)	-	-	-	-	-	-	-	-
	平均散布量 (L/m2・回) ※1	-	-	-	-	-	-	-	
3月	連続ダストモニタの計測値 (Bq/cm3) ※2	(最大) (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	(最大) (最小)	-

※1 平均散布量は作業前、作業後に分けて記載

※2 表記の連続ダストモニタ計測値は速報値

※3 ND=不検出

平成29年3月8日時点

※4 遮へい体設置完了に伴い定期・作業時散布は終了